

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

К.А. Осинцев
« 21 » сентября 2026 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ИЗ-220/26**

Срок действия с 21.09.2026 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 21.09.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Спиральная натяжная арматура, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемая по ТУ 3449-002-91673199-2023:

- Зажимы натяжные спиральные типов ЗНС-Т-d/f АС (05) и ЗНС-Твк-d/f АС (05) для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/64 мм² включительно для применения на ВЛ напряжением до 220 кВ включительно;
 - Зажимы натяжные спиральные типов ЗНС-Т-dП/f ГТ и ЗНС-Твк-dП/f ГТ для канатов диаметром 9,1 и 11,0 мм, маркировочной группы до 1670 (170) включительно по ГОСТ 3063-80;
 - Зажимы натяжные спиральные типа ЗНС-Т-11,0П/142 МЗ и ЗНС-Твк-11,0П/142 МЗ для грозотросов МЗ диаметром 11,0 мм группы 1770 (180) по СТО 71915393-ТУ062-2008.
- Полный номенклатурный перечень изделий – в соответствии с Разделом 5 (Таблицы 5.3÷5.6) настоящего Заключения.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ» (ООО «САРМАТ»)
Юридический/почтовый/фактический адрес: 430016, РМ, г. Саранск,
ул.Строительная, д.3В
ИНН 1327013779 КПП 132701001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ» (ООО «САРМАТ»)
Юридический/почтовый/фактический адрес: 430016, РМ, г. Саранск,
ул.Строительная, д.3В
ИНН 1327013779 КПП 132701001

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО СТО 34.01-22-002-2023: 100 баллов

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»

11. Выводы о соответствии аттестуемого оборудования техническим требованиям

11.1. Спиральная натяжная арматура, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемая по ТУ 3449-002-91673199-2023:

–Зажимы натяжные спиральные типов ЗНС-Т-d/f АС (05) и ЗНС-Твк-d/f X (05) для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/64 мм² включительно для применения на ВЛ напряжением до 220 кВ включительно;

–Зажимы натяжные спиральные типов ЗНС-Т-dП/f ГТ и ЗНС-Твк-dП/f ГТ для канатов диаметром 9,1 и 11,0 мм, маркировочной группы до 1670 (170) включительно по ГОСТ 3063-80;

–Зажимы натяжные спиральные типа ЗНС-Т-11,0П/142 МЗ и ЗНС-Твк-11,0П/142 МЗ для грозотросов МЗ диаметром 11,0 мм группы 1770 (180) по СТО 71915393-ТУ062-2008.

Полный номенклатурный перечень изделий – в соответствии с Разделом 5 (Таблицы 5.3÷5.6) настоящего Заключения.

соответствуют техническим требованиям ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» и рекомендуются для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети».

11.2. Заявителю обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства ООО «САРМАТ» в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».


11.3. В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее Заключение аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».

Председатель комиссии:

 М. Б. Жирнов

Члены комиссии:

 К. С. Кутьев

 А. Ю. Переверзев

 И. Н. Коробков

 С. Г. Сергеев