

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

К.А. Осинцев
« 21 » сентября 2026 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ-221/26

Срок действия с 21.09.2026 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 21.09.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Гасители вибрации многочастотные типа ГВ и ГВ-П (с защитным протектором типа ПЗС), изготавливаемые по ТУ 3449-006-91673199-2024, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 для применения с проводами, тросами и ОКСН, допущенными для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» в установленном порядке:

- для неизолированных проводов марок АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839-2019 для применения на ВЛ до 150 кВ включительно;
- для неизолированных проводов марки АСПк-А1F/40SA по ТУ 3511-019-63976268-2016 производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для применения на ВЛ до 150 кВ включительно;
- для грозотросов ОКГТ по ТУ 3587-006-51154035-2005 производства ООО «СаранскабельОптика»;
- для грозотросов ОКГТ по ТУ 3587-001-88083123-2014 производства ООО «Инкаб»;
- для грозотросов ГТК-20 по ТУ 3500-007-63976268-2011 производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»;
- для грозотросов ГТК-20 по ТУ 3500-001-88083123-2014 производства ООО «Инкаб»;
- для ОКСН типа ОКК по ТУ 3587-009-51154035-2010 производства ООО «СаранскабельОптика»;
- для ОКСН типа ДПТ по ТУ 3587-001-88083123-2009 производства ООО «Инкаб».

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ» (ООО «САРМАТ»)
Юридический/почтовый/фактический адрес: 430016, РМ, г. Саранск,
ул.Строительная, д.3В
ИНН 1327013779 КПП 132701001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ» (ООО «САРМАТ»)
Юридический/почтовый/фактический адрес: 430016, РМ, г. Саранск,
ул.Строительная, д.3В
ИНН 1327013779 КПП 132701001

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО СТО 34.01-22-002-2023: 100 баллов

8.3.3. Общее количество баллов по СТО 34.01-22-002-2023 – 100,0 балла.

8.3.4. Проверка фактического осуществления технологических операций, соответствия применяемых материалов заявленным, а также расчет баллов по СТО 34.01-22-002-2023 проведены в рамках инспекционной проверки состояния производства и отражены в Акте от 28.01.2026 о результатах анализа состояния производства ООО «САРМАТ». В рамках работ по аттестации оформлен Отчет АО «Россети Научно-технический центр» № И-75-136/24/СДС от 31.08.2026 по проверке соответствия требованиям СТО 34.01-22-002-2023 «Требования по определению страны происхождения продукции, приобретаемой для производственных нужд группы компаний «РОССЕТИ». Состав документации, типовые требования».

9. Описание испытаний, проведённых в присутствии членов аттестационной комиссии.

Вид испытаний	Требуемое значение функциональных показателей, указанных в НД	Значения функциональных показателей	Заключение о соответствии
ГВ-(П)-3323-04, Протокол № 15А-2026 от 29.01.2026			
Проверка прочности заделки провода АС 120/19	2,5 кН Проскальзывание не более 3 мм	Факт – 0 мм при 2,5 кН Факт. прочность заделки – 3,3 кН	Соотв.

10. Предложения аттестационной комиссии о целесообразности организации опытно-промышленной эксплуатации аттестуемого оборудования

Учитывая удовлетворительные результаты испытаний аттестуемого оборудования, опыт эксплуатации, а также наличие положительных отзывов ДО ПАО «Россети» (см. раздел 4.4 настоящего Заключение), считать нецелесообразным организацию опытно – промышленной эксплуатации.

11. Выводы о соответствии аттестуемого оборудования техническим требованиям

11.1. Гасители вибрации многочастотные типа ГВ и ГВ-П (с защитным протектором типа ПЗС), изготавливаемые по ТУ 3449-006-91673199-2024, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 для применения с проводами, тросами и ОКШ, допущенными для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» в установленном порядке:

– для неизолированных проводов марок АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839-2019 для применения на ВЛ до 150 кВ включительно;

– для неизолированных проводов марки АСПк-А1F/40SA по ТУ 3511-019-63976268-2016 производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» для применения на ВЛ до 150 кВ включительно;

– для грозотросов ОКГТ по ТУ 3587-006-51154035-2005 производства ООО «СаранскабельОптика»;

– для грозотросов ОКГТ по ТУ 3587-001-88083123-2014 производства ООО «Инкаб»;

– для грозотросов ГТК-20 по ТУ 3500-007-63976268-2011 производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»;

– для грозотросов ГТК-20 по ТУ 3500-001-88083123-2014 производства ООО «Инкаб»;


– для ОКСН типа ОКК по ТУ 3587-009-51154035-2010 производства ООО «СаранскабельОптика»;

– для ОКСН типа ДПТ по ТУ 3587-001-88083123-2009 производства ООО «Инкаб». соответствуют техническим требованиям ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» и рекомендуются для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети».


11.2. Заявителю обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства ООО «САРМАТ» в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».


11.3. В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее Заключение аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».

Председатель комиссии:

 М. Б. Жирнов

Члены комиссии:

 К. С. Кутьев

 А. Ю. Переверзев

 И. Н. Коробков

 С. Г. Сергеев