

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

К.А. Осинцев
« 02 » июня 2026 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ІЗ-111/26

Срок действия с 02.06.2026 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 02.06.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Спиральная соединительная и ремонтная арматура, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, для применения на ВЛ напряжением до 220 кВ включительно, изготавливаемая по ТУ 3449-004-91673199-2023:

- Протекторы соединительные спиральные для соединения проводов в пролете типа ПСС-Т-d/05 АС для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/64 мм² включительно;
- Протекторы соединительные спиральные для восстановления токоведущих повивов и соединения в пролёте ВЛ при 100% разрушенном токоведущем повиве провода и целом сердечнике типа ПСС-Т-d/05(24) АС для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/64 мм² включительно;
- Протекторы соединительные спиральные для восстановления токоведущих повивов и соединения в пролёте ВЛ при 100% разрушенном токоведущем повиве провода и до 20% разрушении сердечника типа ПСС-Т-d/05(34) АС для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/64 мм² включительно;
- Протекторы соединительные спиральные для соединения грозозащитных тросов в пролете типа ПСС-Т-d/03 ГТ для канатов диаметром 9,1 и 11,0 мм, маркировочной группы до 1670 (170) включительно по ГОСТ 3063-80;
- Протекторы соединительные спиральные для соединения грозозащитных тросов в пролете типа ПСС-Т-d/03 МЗ для грозотросов МЗ диаметром 11,0 мм группы 1770 (180) по СТО 71915393-ТУ062-2008;
- Протекторы соединительные шлейфоре спиральные для соединения проводов в шлейфе с соединением сердечника типа ПШС-Т-d/05 АС для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 300/66 мм² включительно;
- Протекторы соединительные шлейфоре спиральные типа ПШС-Т-15,2-d2/05 АС/АС для соединения проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением 120/19 мм² с проводами АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением 150/19÷400/51 мм² включительно;
- Протекторы соединительные шлейфоре спиральные для соединения проводов в шлейфе без соединения сердечника типа ПШС-Тм-d/05 АС для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/64 мм² включительно;
- Протекторы соединительные шлейфоре спиральные для соединения проводов в шлейфах анкерных опор с применением термопатрона (в комплект не входит) типа ПШС-Т-d/05 ТП для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/64 мм² включительно;

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»

- Протекторы соединительные шлейфоре спиральные для соединения грозозащитных тросов в шлейфе типа ПШС-Т-d/03 ГТ для канатов диаметром 9,1 и 11,0 мм, маркировочной группы до 1670 (170) включительно по ГОСТ 3063-80;
- Протекторы соединительные шлейфоре спиральные для соединения грозозащитных тросов в шлейфе типа ПШС-Т-d/03 МЗ для грозотросов МЗ диаметром 11,0 мм группы 1770 (180) по СТО 71915393-ТУ062-2008;
- Зажимы ответвительные спиральные для применения в шлейфах опор с проводами равного сечения, типов ЗОС-Т-d1-d2/05 АС/АС для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 300/66 мм² включительно;
- Протекторы ремонтные спиральные для применения в пролете при повреждении токоведущих повивов провода до 34%, типа ПРС-Т-d/05 АС для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 300/66 мм² включительно;
- Протекторы ремонтные спиральные для применения в пролете при повреждении повива грозозащитного троса до 34%, типа ПРС-Т-d/01 ГТ для канатов диаметром 9,1 и 11,0 мм, маркировочной группы до 1670 (170) включительно по ГОСТ 3063-80;
- Протекторы ремонтные спиральные для применения в пролете при повреждении повива грозозащитного троса до 34%, типа ПРС-Т-d/01 МЗ для грозотросов МЗ диаметром 11,0 мм группы 1770 (180) по СТО 71915393-ТУ062-2008;
- Протекторы ремонтные спиральные для применения в поддерживающем глухом зажиме при повреждении до 100% алюминиевых проволок провода и целом сердечнике ПРС-Т-d/05 АС (ПГН р2) для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/51 мм² включительно;
- Протекторы ремонтные спиральные для применения в поддерживающем глухом зажиме при повреждении до 100% алюминиевых проволок провода и до 20% проволок сердечника ПРС-Т-d/05 АС (ПГН р3) для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/51 мм² включительно.

Полный номенклатурный перечень изделий – в соответствии с Разделом 5 (Таблицы 5.3÷5.15) настоящего Заключения.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ» (ООО «САРМАТ»)
Юридический/почтовый/фактический адрес: 430016, РМ, г. Саранск,
ул.Строительная, д.3В
ИНН 1327013779 КПП 132701001

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ» (ООО «САРМАТ»)
Юридический/почтовый/фактический адрес: 430016, РМ, г. Саранск,
ул.Строительная, д.3В
ИНН 1327013779 КПП 132701001

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО СТО 34.01-22-002-2023: 100,0 балла

–Протекторы ремонтные спиральные для применения в поддерживающем глухом зажиме при повреждении до 100% алюминиевых проволок провода и до 20% проволок сердечника ПРС-Т-d/05 АС (ПГН р3) для проводов АС, АСКП, АСК, АСКС по ГОСТ 839 сечением до 400/51 мм² включительно.


Полный номенклатурный перечень изделий – в соответствии с Разделом 5 (Таблицы 5.3÷5.15) настоящего Заключения.

соответствуют техническим требованиям ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» и рекомендуются для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети».

11.2. Заявителю обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства ООО «САРМАТ» в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».

11.3. В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее Заключение аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем ПАО «Россети».

Председатель комиссии:

 М. Б. Жирнов

Члены комиссии:

 К. С. Кутьев
 А. Ю. Переверзев
 И. Н. Коробков
 С. Г. Сергеев