

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»


В. В. Харитонов
«19» 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»


А. Г. Картушин
«19» ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ № П-176/21 от 19.11.2021 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ ИЗ-102/16 от 22.08.2016

Срок действия с 19.11.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 19.11.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабель оптический, неметаллический самонесущий марки ОКК, ОКППТ (трекингостойкое исполнение) климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый ООО «Саранскабель-Оптика» по ТУ 3587-009-51154035-2010 изм.10 совместно:

- со спиральными натяжными зажимами типа ЗНС-Дв (с ограничителем короны типа ОКС-Д) и поддерживающими зажимами типа ЗПС-Мл (с ограничителем короны типа ОКС-Д) по ТУ 3449-001-91673199-2012 изм.19 производства ООО «САРМАТ» (г.Саранск),
- с кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) по ТУ 5296-058-27564371-2009 изм. 7 производства АО «Связьстройдеталь» (г.Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

Кабель оптический, неметаллический самонесущий марки ОККМ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемый ООО «Саранскабель-Оптика» по ТУ 3587-009-51154035-2010 изм.10 совместно:

- со спиральными натяжными зажимами типа ЗНС-Д и поддерживающими зажимами типа ЗПС-Мл ТУ 3449-001-91673199-2012 изм.19 производства ООО «САРМАТ» (г.Саранск),
- со спиральными с натяжными зажимами марки НСО по ТУ 3449-022-27560230-2010 изм.7, с поддерживающими зажимами марки ПСО по ТУ 3449-023-27560230-2010 изм.8 производства АО «ЭССП» (г. Курск)
- с кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) по ТУ 5296-058-27564371-2009 изм. 7 производства АО «Связьстройдеталь» (г. Москва) для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением от 0,4 до 20 кВ

ЗАЯВИТЕЛЬ/ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Саранскабель-Оптика» (ООО «Саранскабель-Оптика»), (430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, 3Г, строение 1)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»