

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

К.А. Осинцев
« 08 » апреля 2026 г.



АКТ

ПЛАНОВОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА

№ ПА-14/26

к заключению аттестационной комиссии № ПЗ-28/14 от 19.09.2014
(с продлением №ПП-56/15 от 29.12.2015 и №ППД-22/21 от 26.03.2021)

Срок действия с 08.04.2026 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 17.09.2030 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабель оптический самонесущий неметаллический типа ОКСН марки ОКА-М(Л), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготовленные по ТУ 3587-001-92193892-2011 изм.7 совместно:

– со спиральными натяжными зажимами типа НСО (с ограничителем короны марки типа ОКС-Д) и поддерживающими зажимами типа ПСО (с ограничителем короны марки типа ОКС-Д) по ТУ 3449-007-68309453-2015 изм.2 производства ООО «МеталлПром» (г. Новосибирск);

– с кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) ТУ 27.33.13-058-27564371-2021 изм. 5 производства АО «Связьстройдеталь» (г. Москва).

Кабель оптический самонесущий неметаллический типа ОКСН марок ОКА-М и ОКА-М(Т), климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготовленные по ТУ 3587-001-92193892-2011 изм.7 совместно:

– со спиральными натяжными зажимами типа ЗНС-Д (с ограничителем короны марки типа ОКС-Д) по ТУ 3449-002-91673199-2023 и поддерживающими зажимами типа ЗПС-Мл (с ограничителем короны марки типа ОКС-Д) по ТУ 3449-003-91673199-2023 производства ООО «САРМАТ» (г. Саранск);

– с кабельными муфтами типа МТОК исп. АВ (с защитным кожухом) ТУ 27.33.13-058-27564371-2021 изм. 5 производства АО «Связьстройдеталь» (г. Москва).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Алтай-Кабель», ИНН 2222796034)
(656922, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 179Ж.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель кабеля:

Общество с ограниченной ответственностью «Алтай-Кабель» (ООО «Алтай-Кабель», ИНН 2222796034)
(656922, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 179Ж.)

Изготовители арматуры и муфт:

Общество с ограниченной ответственностью «САРМАТ» (ООО «САРМАТ», ИНН 1327013779)

(430016, РМ, г. Саранск, ул. Строительная, 3В)

Общество с ограниченной ответственностью «Металлпром» (ООО «МеталлПром, ИНН 5408306925)

(633209, Новосибирская область. Искитимский р-н, п. Чернореченский, ул. Советская, д.6)

Акционерное общество Связьстройдеталь (АО «Связьстройдеталь», ИНН 7708048394)

(115088, , г. Москва, ул. Южнопортовая, 7а)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания -Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 для:

- оптического кабеля типа ОКСН– 41,2;
- линейной арматуры типа ЗНС-Д, ЗПС-Мл (ООО «САРМАТ») – 100;
- линейной арматуры НСО, ПСО (ООО «МеталлПром») – 98;
- муфты типа МТОК (АО «Связьстройдеталь») – 92.